

整体道床病害治理监测平面示意图

说明：

1、为确保施工期间，运营线路的安全，要求施工期间对区间实施自动化监测。

监测范围：区间需整治施工段及前后各10米；每隔10m一个监测断面，每个监测断面两个点（分别位于左右钢轨外侧）。

监测项目：道床的水平位移和竖直位移。

监测频率：一般情况下每次/8小时，当施工影响较大或出现变形征兆时应加大监测频率。

监测周期：整个区间隧道施工整治期间。

监测控制标准：轨道竖向变形±4mm/10m，两轨道横向高差<4mm，三角坑高低差<3mm/10m。

2、注浆时应对注浆压力进行监测，防止超压，若注浆施工和持压过程中道床抬高超过1mm，应立即泄压并调整注浆压力，重新注浆。

3、为保证道床病害处理效果，减少高速列车对道床的不利影响，建议施工期间本段区间行车速度不大于30km/h，具体限速实施方案及限速标准需与地铁运营相关部门协调后最终确定。

中铁第六勘察设计院集团有限公司				
审定 AUTHORIZED	魏哲奎		项目名称：PROJECT 长沙市轨道交通2号线一期工程 西湖公园站～滦湾镇站区间隧道病害整治方案	设计证书编号：甲级 A112005396 CERTIFICATE NO. OF CHINA GENERAL CLASS A A112005396
项目负责人 Item duty person	王 林			项目编号 JOB NO.
专业负责人 Profession duty person	李 攀			图别 DRAWING KIND 施工图设计
复核 CHECKED	马军秋		图名：DRAWING TITLE 整体道床病害治理监测平面示意图	比例 COMPARISON 如图
设计 DESIGNED	刘 科			日期 DATE 2020.2
				图号 DRAWING NO. 附图16

系统合签	行车	轨道	站场	建筑	通风空调	通信	FAS	给排水	工点合签	建筑	通风空调
	手摇	线路	接触网	结构	给排水	综合监控	BAS	动力照明		结构	暖通
	限界	供电	建筑	暖通	消防	AFC	SCADA	桥梁		暖通	给排水
	线路		建筑	人防	屏蔽门	信号	建筑	电扶梯		建筑	消防
				工程管理	环境保护	劳动卫生	控制中心				